



МАГНИТ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ИЗОЛИРУЮЩИХ ПОКРЫВАЛ MGN-100



ПАСПОРТ



Прочитайте данное руководство перед эксплуатацией и сохраните его для дальнейшего использования.

В данном руководстве рассмотрены правила эксплуатации и технического обслуживания средств защиты. Нарушение инструкции может привести к поломке оборудования или травме.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Изолированный магнит предназначен для фиксации изолирующих ковров при проведении электромонтажных работ под напряжением до 1000 В на металлических или не металлических опорах, поверхностях путем противопоставления магнитов.

Изоляция выполнена из диэлектрического материала и испытана в соответствии с ГОСТ 28259-89.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| № | Характеристика | Ед. изм | Значение |
|---|--------------------------|---------|-----------|
| 1 | Диаметр крыла | мм | 100 |
| 2 | Диаметр рабочей части | мм | 65 |
| 3 | Толщина | мм | 15 |
| 4 | Температура эксплуатации | °С | -20 ÷ +50 |
| 5 | Вес | гр. | 176 |
| 6 | Температура хранения | °С | 0 ÷ +25 |
| 7 | Температура эксплуатации | °С | -30 ÷ +40 |
| 8 | Рабочее напряжение | кВ | до 1 |

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

Особые требования в процессе эксплуатации магнитов не предъявляются. Изоляционная оболочка не должна иметь трещин, сколов и других дефектов, которые приводят к ухудшению электрической прочности. Допускается наличие на поверхности облоев и неровностей с величиной не более 2 мм, оставшихся после отливки, которые не влияют на механическую и электрическую прочность изделия.

Загрязнения удаляются с них влажной ветошью, допускается применение не агрессивных чистящих средств, которые не содержат растворитель и кислоту. Применение бензина, керосина, уайт-спирита для удаления загрязнений запрещается.

Не допускается эксплуатирование магнитов с видимыми механическими повреждениями и без применения дополнительных средств защиты, т.к. это может привести к поражению электрическим током.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения и эксплуатации. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода – изготовителя. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушение паспортных режимов хранения, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия агрессивных веществ к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не влияющие на заявленные технические характеристики.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение 1 года (12 месяцев) со дня продажи по адресу: Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Новостроительная, д. 22, оф. 5, 422550. Неисправные изделия в течение гарантийного срока обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене изделия принимает завод-изготовитель. Заменённые изделия переходят в собственность завода-изготовителя и к возврату не подлежат.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ДАТА ПРОДАЖИ

